

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00312-22**

Зареєстровано в реєстрі ООО «УКРСЕРТИФИКЕЙШН» под № /

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **15 вересня 2022 до 14 вересня 2023**

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Система 'Schiedel UNI' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 600 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 120 мм до 600 мм, оболонки з керамзитобетону і мінераловатного утеплювача та система 'Schiedel Quadro' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 200 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону

6903; 6810

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п. 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл. 2), 6.12, 6.20 ДБН В.1.1-7-2016 'Пожезна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п.п. 4.2.3 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови' щодо групи горючості керамічної труби (НГ-негорюча), п. п. 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл. 2) ДБН В.1.1-7-2016, п. 4.2.3 ДСТУ Б В.2.5-33:2007, п. 6.3.1.3.5.8 ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості REI 45 горизонтальної проходки (через перекриття) систем 'Schiedel UNI' та 'Schiedel Quadro', п. 6.3.1.3.5.10 ДБН В.1.2-7-2008, ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість' щодо герметичності та теплоізолявальної здатності за нормальних умов нагрівання та за умови вигорання (протягом 15 хвилин та температурою газу 1000 °С), п.п. 3.5, 4.6, 4.9, 4.10 ДСТУ Б В.2.7-7:2008

Виробник (и)

Производитель (и)/
Producer (s)

"Schiedel GmbH & Co. KG", Lerchenstrasse 9, D-80995, Munchen, Deutschland (Німеччина), адреса виробництва: Hauptstrasse 66, D-95676, Wiesau, Deutschland (Німеччина)

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ "Димохідні системи", Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, кім. 503, код ЄДРПОУ 38806024, (доручення "Schiedel GmbH & Co. KG" (Німеччина) № 425 від 24.02.2014р.)

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Система 'Schiedel UNI' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 600 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 120 мм до 600 мм, оболонки з керамзитобетону і мінераловатного утеплювача та система 'Schiedel Quadro' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 200 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону, що виготовляються серійно з 15 вересня 2022 до 14 вересня 2023 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів) (протокол сертифікаційних випробувань на негорючість № 127/ЗЦ/1-2010 НДЦ від 29.06.2010р. ВЦ НДЦ УкрНДШПБ МНС України, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, атестат акредитації № 2Т278 від 30.12.2008, дійсний до 29.12.2011р., протоколів сертифікаційних випробувань № 4/С-ДС-15, № 5/С-ДС-15 від 11.09.2015р. АВЦ ТОВ НВЦ 'Євростандарт' 81500, м. Городок, вул. Івасюка, 26, Львівська обл., атестат акредитації № 2Н1069 від 25.09.2014р.)

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколу випробування № 1782 від 15.09.2022 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації № 381-Б/СА від 15 серпня 2022

Керівник органу

з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Наталія КАРПЮК

(підпис, ініціали, прізвище) (подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)
М.П.Д.М.П./Stamp

43478470

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77